

Situatie



verzamelplaats



Ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering conform Hfdst 11 van het boekwerk "brandveiligingsinstallaties" van de N.V.B.R. 1e druk september 2002, en de NEN-EN 1838



Vluchtweg transparant verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 6088. Projectering conform Hfdst 11 van het boekwerk "brandveiligingsinstallaties" van de N.V.B.R. 1e druk september 2002, en de NEN-EN 1838



brandblusser met type en gewicht

Adres

Schaal 1:100  
Situatie schaal 1: 500

19800

Heren toilet



Tankpomp

Wasplaats


Kantoor

Kantine

Omkleedruimte

wc

Gemeer



Podium  
3x2

Droog kast

Fietsenstalling

bestaande woning

Peil = 0  
Oppervlakte = m2  
Aantal personen

13200

39600